

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

11.10.2021г., КНМ 26210061000201209815



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Минераловодскому городскому округу)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357212, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «Б»  
тел./факс: 8 (87922) 6-14-59 e-mail: minvodi77@bk.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 168/3/118**

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо,  
третья цифра – порядковый номер предписания)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА № 18 «РОДНИЧОК» С. ЛЕВОКУМКА МИНЕРАЛОВОДСКОГО  
РАЙОНА

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 11 октября 2021 года № 168 в период с «06» декабря 2021 года, с 14 час.00 мин. по 16 час.00 мин.; «09» декабря 2021 года, с 12 час.00 мин. по 13 час.00 мин.

Государственным инспектором по Минераловодскому городскому округу по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Минераловодскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы **Петриченко Татьяной Тихоновной**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района – **Катилевская Римма Алексеевна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	---------------------------------------	--	-----------------	----------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке	(п. 54 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479)	30.09.2022	
2.	Дверь в электрощитовой выполнить в соответствии с требуемым пределом огнестойкости	(ст. 151 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* т. 2)	30.09.2022	
3.	Выход на чердак с лестничной клетки выполнить противопожарным люком 2-го типа размером 0,6x0,8 метра	(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013)	30.09.2022	
4.	Помещение подвала оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации	(п. 54 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479)	30.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Минераловодскому городскому округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы  
Петриченко Татьяна Тихоновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а): Камелев Павел РДН  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«13» часов «00» минут «09» декабря 2021г.

(подпись)